

Fra: Kai Lønne [mailto:kai@queen.dk]
Sendt: 20. juni 2012 14:54
Til: 'info@flexgardin.dk'
Cc: Thomas Østerby Madsen; Frands Jepsen; Knud Jepsen
Emne: SV: Agam data2

Hej.

Hermed forbruget i perioden 18. maj – 19. juni.

En besparelse på mere end 64% i forhold til standardhuset i den forløbne måned.

Af de 14.100 kWh der er brugt til opvarmning i hus 5 er 4.126 kWh brugt i affugteren.

Elforbruget udgør 472,7 kWh hvilket svarer til 189 drifttimer (2,5 kW effekt ved drift) ud af 448 mulige drifttimer fra kl. 1700 til kl. 0700 i perioden.

Anlægget har således kørt ca. 40% af den tid hvor gardinerne har været lukket.

AGAM	vand	elforbrug	varmeforbrug
	m3	kWh	kWh
18-05-2012 14:45	818,9584	220071,3	7094
19-06-2012 8:35	821,2306	220544,0	11220
15,29861111	2,2722	472,7	4126

	Afd. 5	Afd. 6
18-05-2012 14:45	130300	169100
19-06-2012 8:35	144400	208000
varmeforbrug	14100	38900

Mvh kai
Knud Jepsen a/s
8764 1515